




PCR-9-400 & PCR-9C-400



Corte a la altura
de la canalización
de referencia de tierra



LOCALIZACIÓN DE VARILLAS



En poste tipo PCR para ambiente normal, la distancia del armado a la superficie exterior, debe ser de 15 mm a 20 mm, con pared de 52 mm y en los tipos PCR-C para ambiente de contaminación marino, la distancia del armado a la superficie exterior, debe ser de 25 mm a 30 mm, con pared de 62 mm.

DIMENSIONES

Acotación en mm
sin escala

ACERO DE REFUERZO

- Canalización de referencia a tierra.
Tubo poliducto de 13 mm de diámetro nominal.

PCR-9-400
Especificación J6200-03
POSTES DE CONCRETO REFORZADO